Зарегистрирована:
ОНД г. Тайги и Яшкинского
района УНД ГУ МЧС России
по Кемеровской области
«19» октября 2016 г.

МАДОУ " ДЕТСКИЙ САД №3" ТГО

Подписан: МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №3" ТГО
DN: OID.1.2.840.113549.1.9.2=4246018340-424601001-006955798035, E=otdelobr2005@ya.ru, ИНН организации=004246018340, СНИЛС=06955798035, ОГРН=1134246000130, T=Заведующий, O="МАДОУ "" ДЕТСКИЙ САД №3"" ТГО", STREET="УЛ ЩЕТИНКИНА, ДОМ 61К", L=Тайга, S=42 Кемеровская область - Кузбасс, C=RU, G=Елена Александровна, SN=Кравченко, CN="МАДОУ ""ДЕТСКИЙ САД №3"" ТГО"
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2022.02.09 07:12:57+03'00'
Foxit PDF Reader Версия: 11.1.0

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении **Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад №3» Тайгинского городского округа МАДОУ «Детский сад №3» ТГО**

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица ***1134246000130***

Идентификационный номер налогоплательщика **4246018340**
Место нахождения объекта защиты:
652401,Кемеровская область, город Тайга, ул. Щетинкина,61к

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты: ***652401, Кемеровская область город Тайга, ул. Щетинкина 61к***
тел./ (8-384-48) 2-50-10

Руководитель- заведующий МАДОУ «Детский сад №3» ТГО

Елена Александровна Кравченко

2016г.

Данные об организации-разработчике декларации.

Разработчиком декларации пожарной безопасности в отношении объекта нежилых помещений Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3» Тайгинского городского округа, расположенного по адресу: 652401, Кемеровская область, г. Тайга, ул. Щетинкина 61к, является заведующий МАДОУ «Детский сад №3» ТГО – Кравченко Елена Александровна.

1. Общие сведения.

1.1. Реквизиты эксплуатирующей организации.

МАДОУ «Детский сад №3» ТГО
Адрес: 652401, Кемеровская обл, г. Тайга, , ул. Щетинкина, 61к
тел. (8-384-48) 2-50-10

1.2. Обоснование декларирования.

Решение о разработке декларации принято на основании следующих нормативно-правовых документов:

1. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
2. Приказ МЧС России от 24.02.2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» (зарегистрирован в Минюсте РФ 23.03.2009 г. Регистрационный номер № 13577)

2.Результаты анализа пожарной безопасности.

№ п/п	Наименование раздела
1	Оценка пожарного риска на объекте защиты не производится так как выполняются требования федеральных законов о технических регламентах, и нормативные документы по пожарной безопасности
2	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не производится в связи с отсутствием арендных отношений.
3	1. Характеристика объекта Архитектурно-строительные решения Здание, в котором расположено помещение МАДОУ «Детский сад №3» ТГО общественного назначения, по классу функциональной пожарной опасности относится к Ф 1.1. Здание двухэтажное, 1972 года постройки, реконструировано в 2013 году. II степени огнестойкости, площадью застройки 981,9 м^2. Общая площадь здания 981,9 м^2, в том числе 1-го этажа – 521,7 м^2, 2-го этажа – 460,2 м^2. Площадь подвала 53,0 м^2, используется. Фундамент - железобетонный. Наружные стены и внутренние капитальные стены- кирпичные. Перегородки – кирпичные, сибитовые. Перекрытие - железобетонные. Кровля - металлочерепица. Лестницы – сборные железобетонные. Полы – керамическая плитка. Внутренняя отделка стен - штукатурка, побелка водоэмульсионным составом, кафель. Входные двери – филенчатые, проемы оконные - стеклопакеты. Пожарная нагрузка в здании представляет собой: мебель, оборудование, инвентарь выполненные из сгораемых материалов. Организация образовательного процесса. В МАДОУ «Детский сад №3» ТГО функционирует четыре группы общеразвивающей направленности. Предельная наполняемость составляет 24 детей: В МАДОУ принимаются дети в возрасте дети от 2 до 7 лет включительно. Режим работы: пятидневная рабочая неделя. Длительность работы-10,5часа. Для образовательного процесса используются все помещения: приложение №1
	3. Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования к обеспечению пожарной безопасности объекта: 1. СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 2. СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; 3. СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 4. СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 5. СниП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; 6. СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

	7. ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»; 8. ГОСТ Р 12.2.143-2002 «ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля»; 9. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; 10. ГОСТ 12.1.033-81 «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и опреде-ления» (В части терминов и определений, не вошедших в технический регламент); 11. НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». 12. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». 13. НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; 14. постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации 15. Правила устройства электроустановок (ПУЭ); 16. РД 34.21.122-87 «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» 17. Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций и групп возгораемости материалов (ЦНИИСК им.Кучеренко).

	4. Оценка соответствия объекта требованиям пожарной безопасности	
	4.1. Проходы, проезды и подъезды к объекту. Источники противопожарного водоснабжения. Противопожарные расстояния	В целях обеспечения возможности проезда пожарных машин и доступа пожарных с автоподъемников в любое помещение здания предусмотрены ворота в ограждении. Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны (ПЧ-7 ФГКУ « 2-ой отряд ФПС по КО» – 7 км, расчетное время прибытия, при средней скорости движения 40 км/ч, составляет 20 мин. Противопожарные расстояния от здания МАДОУ «Детский сад №3» до ближайшего жилого дома не менее 100метров.
	4.2. Степень огнестойкости и функциональная пожарная опасность	Здание, в котором находится помещение МАДОУ «Детский сад №3» ТГО общественного назначения, по классу функциональной пожарной опасности относится к Ф 1.1.

		Строительные конструкции, применяемые в здании не способствуют скрытому распространению горения. Здание двухэтажное, II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0, класс пожарной опасности строительных конструкций К0, что соответствует требованиям СНИП 21-01-97*.
	4.3. Классификация по пожарной и взрывопожарной опасности	Пожарная нагрузка в помещении МАДОУ «Детский сад №3» г. Тайги представляет собой: мебель, игрушки, оборудование, инвентарь и др. материалы. В соответствии с требованиями НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» помещения производственного и складского назначения относятся: - помещения складского назначения (кладовые), в которых хранятся сгораемые материалы и негорючие материалы в сгораемой упаковке – пожароопасные помещения (категория В 4); - помещения электрической щитовой пожароопасное помещение (категория В 4).
	4.4. Пределы огнестойкости и пожарная опасность строительных конструкций	В помещении МАДОУ «Детский сад №3» ТГО применяются основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности и строительные материалы с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости здания и классу их конструктивной пожарной опасности. Наружные стены выполнены из кирпичных стен толщиной 550 мм. (предел огнестойкости >5,5 ч). Внутренние стены – кирпичные, толщиной 380 мм (предел огнестойкости >5,5 ч). Перекрытие и покрытие из сборных железобетонных плит, толщиной 200 мм (предел огнестойкости >3 ч); Лестницы – сборные железобетонные, внутренние стены лестничных клеток – кирпичные, толщиной 380 мм (предел огнестойкости > 5,5 часов). Пределы огнестойкости строительных конструкций здания соответствуют II степени огнестойкости: Строительные элементы | Предел огнестойкости не менее (мин.) Несущие стены, колонны и другие несущие элементы. | R 90

Перекрытия междуэтажные (в том числе над подвалом)	REI 45
Наружные стены (ненесущие)	E 15
Строительные конструкции лестничных клеток:	
- внутренние стены	REI 90
- марши и площадки лестниц	R 60

Классы пожарной опасности строительных конструкций здания приняты не ниже:

Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже				
Несущие элементы: колонны, ригели, фермы	Стены наружные с внешней стороны	Стены, перегородки, перекрытия	Стены лестничных клеток	Марши и площадки лестниц и лестничных клеток
K0	K0	K0	K0	K0

4.5. Ограничение распространения пожара за пределы очага	Площадь помещения МАДОУ «Детский сад №3 » ТГО составляет 981,9м^2 , что соответствует требованиям п. 1.14 СНиП 2.08.02-89* Складские помещения и электрощит (категории «В 4») отделены друг от друга и от других помещений.
4.6. Пути эвакуации людей при пожаре	Помещени МАДОУ «Детский сад №3» ТГО имеет объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение путей эвакуации, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. К эвакуационным выходам в здании относятся выходы, ведущие из помещений первого этажа наружу, через коридор наружу и через лестничную клетку наружу. Для обеспечения безопасной эвакуации людей: - имеется необходимое количество эвакуационных выходов; - обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выходы; - организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового оповещения). Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания, не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.

		Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности. В здании на путях эвакуации не допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен и потолков на лестничных клетках; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 для отделки стен и потолков в общих коридорах; Г2, РП2. Д2, Т2 — для покрытий пола на лестничных клетках; В2, РП2, Д3, Т2 для покрытий пола в общих коридорах. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей составляет не менее 1,35 м. Уклон лестниц на путях эвакуации не более 1:2; ширина проступи — 30 см, а высота ступени - 15 см. Эвакуационные выходы ведут наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно. Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями. Ширина лестничного марша в помещении не менее ширины выхода на лестничную клетку. Каждый этаж здания имеет не менее 2 эвакуационных выходов. Ширина эвакуационных выходов в свету не менее 1,2 м. Поручни и ограждения в здании отвечают следующим требованиям: - высота ограждений лестниц, используемых детьми 1,1 м; - в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет 0,1- 0,2 м; Размеры эвакуационных выходов, протяженность путей эвакуации, геометрия и способы организации путей эвакуации соответствуют требованиям СНиП 21-01-97* и СНиП 2.08.02-89*.
	4.7. Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией	Система обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации) оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре, с целью организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей из помещения МАДОУ «Детский сад №3» ТГО. Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации и оповещения людей при

		пожаре в соответствии с проектной документацией (рабочий проект автоматической установки пожарной сигнализации 6-2013-АУПС выполнен ООО «СпецОбъектСтрой» 2013г.,) Технические средства пожарной сигнализации обеспечивают: - выдачу сигнала «Пожар» при срабатывании средств системы на выносные устройства световой и звуковой индикации; - круглосуточный контроль пожарной обстановки на объекте; - периодическую диагностику исправности технических средств системы пожарной сигнализации. Световое и звуковое оповещение включается автоматически при сигнале тревоги «Пожар» табло «Выход», предусмотрено постоянно горящим, начинает прерывисто мигать и сигналить. МАДОУ «Детский сад №3» ТГО заключен договор со специализированной организацией имеющей соответствующую лицензию на обслуживание АПС.
	4.8. Система коллективной защиты и средства индивидуальной защиты	Система коллективной защиты людей в МАДОУ «Детский сад №3» ТГО соответствует требованиям предъявляемым к зданиям функционального назначения Ф 1.1. и обеспечивает их безопасность в течение всего времени необходимого для эвакуации людей в безопасную зону. Безопасность людей при эвакуации обеспечена посредством объемно-планировочных и конструктивных решений принятых в здании, устройством АПС и СОУЭ и проведением систематических тренировок по эвакуации персонала.
	4.9. Отопление, вентиляция кондиционирование	Система отопления подключена к котельной по открытой схеме, выполнена однотрубного, горизонтального исполнения, теплоноситель вода с температурой 90°С. Помещения МАДОУ «Детский сад №3» ТГО имеют систему вентиляции. Соответствуют требованиям СНиП 41-01-2003.
	4.10. Огнезащита строительных материалов и конструкций	Деревянные конструкции чердачного перекрытия обработаны огнезащитными составами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации

	4.11. Система автоматического пожаротушения	Устройство автоматических систем пожаротушения для данного объекта защиты не требуется.
	4.12. Внутренний противопожарный водопровод	Внутренний противопожарный водопровод для данного объекта не требуется.
	4.13. Электрическое оборудование	Напряжение электрических сетей 380/220 вольт. Ввод в здание кабельный от трансформаторной подстанции через электрический щит. Проектирование, монтаж, эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием осуществляются в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике специализированной организацией имеющей на данный вид деятельности соответствующую лицензию. При эксплуатации электроустановок запрещено: - использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций заводов изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; - пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями; - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

		- размещать (складировать) у электрощитов горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. Молниезащита для здания согласно РД 34.21.122-87, табл. 1 п. 13 не требуется.
	4.14. Первичные средства пожаротушения	Оборудовано первичными средствами пожаротушения по нормам в соответствии с приложением 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). Содержание первичных средств пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям, огнетушители промаркированы, на них заведены паспорта, заведён журнал учёта наличия, проверки и состояния первичных средств пожаротушения. Приказом по учреждению назначены ответственные за сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. Места размещения первичных средств обозначены знаками пожарной безопасности. Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения в здании определены в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала. При этом система противопожарной защиты здания (в том числе система обнаружения пожара, пути эвакуации людей) обеспечивает возможность безопасной эвакуации обслуживающего персонала, участвующего в тушении пожара первичными средствами пожаротушения в безопасную зону в случае отказа первичных средств пожаротушения.
	4.15.Организационно-технические мероприятия	Для эксплуатации МАДОУ «Детский сад №3» ТГО выполнены следующие мероприятия режимного характера: - на объекте разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для учреждения, для дежурного персонала, при проведении пожароопасных работ; - все работники допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем месте; - приказом заведующего МАДОУ «Детский сад №3» ТГО назначен ответственный за обеспечение пожарной безопасности, который отвечает за своевременное выполнение требований пожарной безопасности в учреждении, предписаний,

		постановлений и иных законных требований. - во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны; - правила применения на территории учреждения открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются инструкциями о мерах пожарной безопасности. - определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; регламентированы: - порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; - порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; - действия работников при обнаружении пожара; - определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. В помещении разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре. В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в месяц проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников. Световая, звуковая и визуальная информирующая сигнализация установлена у каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации. Световые сигналы в виде светящихся знаков включаются одновременно со звуковыми сигналами. Частота мерцания световых сигналов не выше 5 Гц. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения. Обслуживающий персонал прошел специальное обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума. Дороги, проезды и подъезды к зданию и водоисточнику, используемому для целей пожаротушения, свободны для проезда пожарной

		техники, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и льда. Курение на территории и в помещениях учреждения, не разрешается. Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Противопожарные системы и установки здания содержатся в исправном, рабочем состоянии. Двери и люки для выхода на кровлю здания, в подвалы, в которых не требуется постоянного пребывания людей, закрыты на замки. На дверях указанных помещений установлена информация о месте хранения ключей. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей используются помещения, обеспеченные не менее, чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности , в том числе по освещенности, количеству, размерам эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности. Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещено: -загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; -устраивать в тамбурах выходов подсобные помещения, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; -устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), -применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков.

		У обслуживающего персонала имеется электрический фонарь. Количество фонарей определено руководителем объекта исходя из особенностей здания, наличия дежурного персонала, количества людей в здании. Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль, за их техническим состоянием осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике. При эксплуатации действующих электроустановок на объекте запрещено: - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника; - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электро-нагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать не калиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания, - размещать (складировать) у электрощитов горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре осуществляются в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками проведения ремонтных работ. Техническое обслуживание производится специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.

Настоящую декларацию разработал:

Заведующий МАДОУ «Детский сад №3» ТГО

Кравченко Е.А. _____ _____

(должность, фамилия, инициалы) (подпись)

"19" октября 2016 г.

М.П.